

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BT3625DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III  
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,  
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that  
the following products (model/type):*

**Caldaie murali**

*Wall mounted boilers*

**Modelli NIKE STAR 24 kW; NIKE STAR 24 3 E**

*Models NIKE STAR 24 kW; NIKE STAR 24 3 E*

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)  
(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:  
*Manufactured by:*

**IMMERGAS SPA  
VIA CISA LIGURE 95  
42041 BRESCELLO RE**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.

IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO

ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:

*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.*

*According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:*

**(2) \* \***

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA  
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.

*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC  
as shown by the EC Certificate no.*

**51BT3624**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE  
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.  
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2008-03-31

DATA

  
**IMQ S.p.A.**  
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL \_\_\_\_\_  
*This Certificate cancels and replaces the previous one of \_\_\_\_\_*

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo  
Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2008-03-31  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Caldiae murali  
Wall mounted boilers**

**Concessionario | Licence Holder**

**IMMERGAS SPA  
VIA CISA LIGURE 95  
42041 BRESCELLO RE**

**Marcatura | Mark**



CEDR

**Costruito presso | Manufactured at**


VIA CISA LIGURE 95 42041 BRESCELLO RE Italy

**Rapporti | Test Reports**

06AI00009

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo di alimentazione | Type of supply* **Gas**  
*Metodo | Method* **Diretto / Direct**  
*Modo operativo | Operating mode* **N° 1**  
*Condizione operativa per rendimento utile a carico parziale |  
Condition of operation for useful efficiency at part load* **N° 3**  
*Tipo di funzionamento | Type of working* **range rated**

  
**IMQ S.p.A.**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.1004BW

*Marca | Trade mark* **IMMERGAS**  
*Modello | Model* **NIKE STAR 24 kW**  
*Numero stelle | Stars no.* **(2) \* \***  
*Portata termica nominale | Nominal heat input* **25,9 kW**  
*Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat  
input* **10,8 kW**  
*Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at  
nominal output* **91,1 %**  
*Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency  
at part load of 0,3 Pn* **90,3 %**  
*Tipo di caldaia | Type of boiler* **standard**

AR.1005PF

*Marca | Trade mark* **IMMERGAS**  
*Modello | Model* **NIKE STAR 24 3 E**  
*Numero stelle | Stars no.* **(2) \* \***  
*Portata termica nominale | Nominal heat input* **25,9 kW**  
*Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat  
input* **10,8 kW**  
*Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at  
nominal output* **91,1 %**  
*Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency  
at part load of 0,3 Pn* **90,3 %**

Tipo di caldaia / Type of boiler **standard**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Condizione operativa N°3 [ciclo X sec ON - (600-X) sec OFF con caldaia regolata alla portata ridotta]  
Condition of operation N°3 [test with cycle time=X sec ON - (600-X) sec OFF with operation of the boiler regulated at reduced rate]

nota: la portata nominale è sostituita dalla media aritmetica della portata massima e minima per le caldaie con dispositivo di regolazione al fabbisogno termico dell'impianto  
remark: full rate is replaced by arithmetic mean of the maximum and minimum input for range-rated boilers