



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0986.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Pompy ciepła typu powietrze-woda: MAGIS HERCULES MINI HYDRO,
MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES PRO**

Zawierający / containing: zbiornik ze stali nierdzewnej, elementy z mosiądzu, miedzi i stali nierdzewnej, anodę magnezową, uszczelnienie EPDM, membranę butylową i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego montażu. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach jego montażu i eksploatacji.

Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

IMMERGAS S.p.A.
42041 Brescello (RE)
via Cisa Ligure 95, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź
ul. Dostawcza 3a



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.08.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.08.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 sierpnia 2025

The date of issue of the certificate: 8th August 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankowski
dr n. med. Maciej Szczotko