



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0724.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **IMMERSOFT 15/20**

Zawierający / containing: PE, ABS, PP, EPDM, żywicę jonowymienną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego montażu i obsługi. Zaleca się aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg CaCO₃/l.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

BWT UK Limited

BWT House

Buckinghamshire, HP12 3SU

The Gateway Centre, Coronation Road, High Wycombe, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BWT Polska Sp. z o.o.

01-304

Warszawa

ul. Polczyńska 116

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 5th June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczęch
dr n. med. Maciej Szczęch